

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	BY/112 003.02
БСГА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканское унитарное предприятие "Белорусский
государственный институт метрологии",
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.02. 003 03543

Дата регистрации 5 февраля 2019 г.

Действителен до 5 февраля 2020 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Zhejiang Yongkang Hongfu Door Manufacturing and Trading Co., Ltd., Китай, Building C3, Largo Scientific & Technological Industrial Area, Yongkang, Zhejiang и представленная на сертификацию под наименованием

Блоки дверные стальные: наружные, в том числе внутренние входные в квартиру и внутренние тамбурные. Ассортимент (24 наименования), артикул, цвет, размер, направление открывания, размер партии согласно Приложению 1 (см. на бланке №0828298) к сертификату соответствия.

Партия в размере 263 штуки, поступившая по товарным накладным №№УТ-2106, УТ-2107, УТ-2108, УТ-2109, УТ-2110, УТ-2111 от 22.01.2019, счет-фактурам №№УТ-22/154, УТ-22/155, УТ-22/156, УТ-22/157, УТ-22/158, УТ-22/159 от 22.01.2019, СМР №б/н от 22.01.2019.

код ОКП РБ 25.12.10

код ТН ВЭД ЕАЭС 7308300000

соответствует требованиям

Блоки дверные стальные наружные соответствуют требованиям ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия" п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.

Блоки дверные стальные внутренние входные в квартиру соответствуют требованиям ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия" п.п. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6.

Блоки дверные стальные внутренние тамбурные соответствуют требованиям ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия" п.п. 5.1.5, 5.1.6.

Заявитель (изготовитель, или продавец (поставщик)) Частное торговое унитарное предприятие "ЮРКАС", Республика Беларусь, 223710, г. Солигорск, проспект Мира, 32Б, к. 23А, адрес места осуществления деятельности: 223021, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 58

УНП 690731341

Сертификат соответствия выдан на основании

Протоколов испытаний №612 от 30.03.2016, №3030 от 28.12.2016, №№265 – 267 от 23.02.2017, Испытательного центра ОАО "Стройкомплекс", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0254.

Протокола испытаний №88-2 от 17.03.2017, Испытательного центра "БелСтройТест" РУП "Институт БелНИИС", аттестат аккредитации №ВУ/112 1.0290.

Протокола испытаний №41ИЛ/ОК-1/1 от 31.07.2018, Испытательной лаборатории ООО "БелСтандартЦентр", аттестат аккредитации №ВУ/112 1.1710

Особые отметки согласно Приложению 1 (см. на бланке №0828298) к сертификату соответствия.

Заместитель директора по оценке
соответствия

С.А. Красичков

Эксперт-аудитор

А.С. Ковалёва



Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 02.02. 003 03543
от 05.02.2019
(бланк 0193887)
Листов 1 Лист 1

№ п/п	Наименование продукции, артикул	Цвет	Размер, мм	Направление открывания	Размер партии, шт.
1	2	3	4	5	6
Блоки дверные наружные стальные, в том числе внутренние входные в квартиру					
1.	Йошкар	Венге	860*2050	Левое	15
2.	Йошкар	Венге	860*2050	Правое	15
3.	Йошкар	Венге	960*2050	Левое	20
4.	Йошкар	Венге	960*2050	Правое	29
5.	Йошкар	Ель карпатская	860*2050	Левое	20
6.	Йошкар	Ель карпатская	860*2050	Правое	15
7.	Йошкар	Ель карпатская	960*2050	Левое	17
8.	Йошкар	Ель карпатская	960*2050	Правое	15
9.	Йошкар	Золотистый дуб	960*2050	Левое	3
10.	Йошкар	Золотистый дуб	960*2050	Правое	2
11.	Йошкар	Венге	1200*2050	Левое	3
12.	Йошкар	Венге	1200*2050	Правое	2
13.	Йошкар 7 см 3 петли	Металл/Металл	860*2050	Левое	2
14.	Стройгост 7-2	Итальянский орех	960*2050	Правое	20
15.	Стройгост 7-2	Металл/Металл	860*2050	Левое	10
16.	Стройгост 7-2	Металл/Металл	860*2050	Правое	12
17.	Сопрано	Дуб Шоколадный	860*2050	Левое	23
Блоки дверные стальные внутренние тамбурные					
18.	E40M	-	860*2050	Левое	1
19.	K700-2	-	860*2050	Левое	15
20.	K700-2	-	960*2050	Левое	10
21.	K550-2	-	860*2050	Левое	1
22.	K550-2	-	860*2050	Правое	11
23.	K550-2	-	960*2050	Левое	1
24.	K550-2	-	960*2050	Правое	1

Итого: 24 позиции

Особые отметки:

Для блоков дверных стальных наружных: классы по эксплуатационным показателям: теплопередача – Т2, воздухопроницаемость – Б, водонепроницаемость – А, сопротивление ветровой нагрузке – А1, безотказность – 5, категория по звукоизоляции – В; устойчивость к воздействию механических нагрузок: сопротивление статической вертикальной нагрузке, действующей в плоскости полотна – 4, сопротивление, статическому скручиванию – 3, сопротивление удару мягким тяжелым телом – 4, сопротивление удару твердым телом – 4.

Для блоков дверных стальных внутренних входных в квартиру: классы по эксплуатационным показателям: воздухопроницаемость – Б, безотказность – 5, категория по звукоизоляции – В; устойчивость к воздействию механических нагрузок: сопротивление статической вертикальной нагрузке, действующей в плоскости полотна – 4, сопротивление, статическому скручиванию – 3, сопротивление удару мягким тяжелым телом – 4, сопротивление удару твердым телом – 4.

Для блоков дверных стальных внутренних тамбурных: класс по эксплуатационному показателю: безотказность – 4; устойчивость к воздействию механических нагрузок: сопротивление статической вертикальной нагрузке, действующей в плоскости полотна – 1, сопротивление, статическому скручиванию – 1, сопротивление удару мягким тяжелым телом – 1, сопротивление удару твердым телом – 2.

Заместитель директора по оценке соответствия

Инженер 1 категории



С.А. Красичков

А.С. Ковалёва

№ 0828298