

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГСА	BY/112 003.02
ВСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканское унитарное предприятие "Белорусский
государственный институт метрологии",
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 003 02765

Дата регистрации 8 декабря 2017 г.

Действителен до 8 декабря 2022 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью "Феррони", 425200, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Железнодорожная, 11.

и представленная на сертификацию под наименованием
Блоки дверные наружные стальные глухие (ДН).

Блоки дверные внутренние стальные глухие входные в квартиры (ДВ2).

ГОСТ 31176-2016. Серийное производство.

код ОКП РБ 25.12.10

код ТН ВЭД ЕАЭС 7308300000

соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия" п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.

Заявитель (изготовитель, или уполномоченное изготовителем лицо, или продавец (поставщик)) Общество с ограниченной ответственностью "Феррони", 425200, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Железнодорожная, 11.

Сертификат соответствия выдан на основании:

Акта анализа состояния производства от 07 декабря 2017г.

Протоколов испытаний №№1979, 1980, 1981, 1982 от 01.12.2017, Испытательный центр ОАО "Стройкомплекс", аттестат аккредитации №ВУ/112.1.0254. Протокола испытаний №249-2 от 04.12.2017, Испытательный центр "БелСтройТест" РУП "Институт БелНИИС", аттестат аккредитации №ВУ/112 1.0290.

Особые отметки согласно Приложению 1 (см. на обороте) к сертификату соответствия.

Дополнительная информация

Руководитель (уполномоченное
руководителем должностное лицо)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



(Signature)
подпись

В.Л. Гуревич

(Signature)
Н.М. Тарасенко

(Signature)
инициалы, фамилия

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 02.01. 003 02765
от 08.12.2017
(бланк 0136888)

Листов 1

Лист 1

Особые отметки:

Классы по эксплуатационным показателям: теплопередача - Т2, воздухопроницаемость - Б, водопроницаемость - А, сопротивление ветровой нагрузке - А1, звукоизоляция - Б, безотказность - 5, устойчивость к воздействию механических нагрузок: сопротивление статической вертикальной нагрузке, действующей в плоскости полотна - 4, сопротивление статическому скручиванию - 4, удар мягким телом - 4, удар твердым телом - 4

Руководитель (уполномоченное
руководителем должностное лицо
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



подпись

В.Л. Гуревич

инициалы, фамилия
Н.М. Тарасенко

инициалы, фамилия